

Przetarg nieograniczony: „ Dostawy roczne materiałów: pompy co i cwu, automatyka ciepłownicza, wymienniki ciepła, kompaktowe węzły ciepłone”

W związku z zapytaniem Oferentów:

Pytanie 1 Proszę bardzo o wydłużenie terminu dostaw urządzeń.7 dni na dostawę niektórych urządzeń jest terminem zbyt krótkim, proszę o wydłużenie do 21 dni.

Proszę również o wydłużenie terminu dostaw kompaktowych węzłów ciepłych.7-dniowy termin realizacji jest niemożliwy. Proszę również o odpowiedź czy w przypadku wymienników ciepła, mają być wszystkie w wykonaniu stal węglowa?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że wszystkie wymienniki ciepła mają posiadać kołnierze w wykonaniu stal węglowa.

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw kompaktowych węzłów ciepłych do 21 dni, tym samym informuje, że na pozostałe urządzenia czas dostawy wynosi 7 dni.

Prosimy o uwzględnienie zmiany przy składaniu ofert.