

Ostrow Wielkopolski, dnia 11 lutego 2025 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania „REMONT INSTALACJI KOGENERACJI BIOMASOWEJ - WYKONANIE I MONTAŻ KOTŁA ZASILANEGO OLEJEM TERMALNYM WRAZ Z AUTOMATYKĄ ZABIEZPIEZAJĄCĄ I STEROWANIEM W ELEKTROCIEPŁOWNI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 74 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM”

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie prace oraz cała aparatura i inny osprzęt będą montowane poza strefą EX. Zakładamy, że w pomieszczeniu kotła i wszystkich instalacji z nim związanych nie ma strefy EX.

Tak, wszystkie prace oraz cała aparatura i inny osprzęt będą montowane poza strefą EX.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatury pomiarowej dla układu kotła z wyłączeniem aparatury dla układu bezpieczeństwa oraz aparatury dla kotła odzysknicowego.

Dostawa i montaż aparatury obiektowej w zakresie obwodów bezpieczeństwa oraz aparatury dla kotła jest po stronie Wykonawcy (zgodnie z projektem układu zabezpieczeń zatwierdzonym przez UDT). Ewentualne koszty pozostałej aparatury pomiarowej zakwalifikowanej do wymiany po przeprowadzonej inwentaryzacji są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy jest wymiana istniejących szaf sterowniczych. W zakresie Wykonawcy jest wymiana tylko sterownika PLC.

W zakresie Wykonawcy jest dostosowanie istniejących szaf sterowniczych do współpracy z nowym sterownikiem PLC.

Pytanie nr 4

Wymiany istniejących szaf zasilających – szafy zostaną dostosowane do współpracy z nowym sterownikiem PLC.

Szafy zasilające mają zostać dostosowane do współpracy ze zmodyfikowanymi szafami sterowniczymi.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem Wykonawcy będzie opróżnienie i utylizacja oleju termalnego z istniejącego kotła. Prosimy o potwierdzenie, że ten zakres będzie należał do Zamawiającego.

Po stronie Zamawiającego jest opróżnienie instalacji. Olej termalny poddany kontroli i jeśli parametry będą w normie zostanie ponownie wykorzystany.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie w kogo zakresie są koszty utylizacji odpadów m.in. złomu, wełny, gruzu.

Kwestia ta uregulowana jest w paragrafie 2, pkt. 9 Umowy.