

Ostrów Wielkopolski 09.02.2021r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski
nazwa i adres zamawiającego

ZAMÓWIENIE (SIWZ)

1/ Tryb udzielenia zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

2/ Opis przedmiotu zamówienia - wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.

Wykaz materiałów do przetargu. (Części zamówienia)

1. Zawory różnicy ciśnień i przepływu Siemens

- a) Zawór typu VSG519L15-2.5 DN15 kvs=2,5 m³/h ΔP=30-210kPa
- b) Zawór typu VSG519L15-5 DN15 kvs=5 m³/h ΔP=30-210kPa
- c) Zawór typu VSG519L20-8 DN20 kvs=8 m³/h ΔP=30-210kPa
- d) Zawór typu VSG519L25-10 DN25 kvs=10 m³/h ΔP=30-210kPa
- e) Komplet śrubunków spawalniczych ALS do zaworów VSG w średnicach DN15-25.

2. Filtroodmulniki magnetyczne i filtry skośne

- a) Filtroodmulniki magnetyczne ze stali nierdzewnej w średnicach DN25-80 PN16 temp.120 °C w komplecie z izolacją.
- b) Filtry osadnikowe skośne kołnierzowe o średnicy DN25 PN16 temp.120 °C o gęstości oczek od 200-300/cm², wykonanie siatki stal nierdzewna.

3. Pompy Wilo CO i CWU

- a) Pompy CO Wilo Stratos Maxo, Yonos Maxo, Yonos Pico w średnicach DN25-80 i maksymalnych wysokościach podnoszenia do 12 m.
- b) Pompy CWU Wilo Star Z Nowa, Stratos Pico Z w średnicach DN15-25 i maksymalnych wysokościach podnoszenia do 6 m.

4. Wymienniki ciepła

- a) H2K wersja kołnierzowa po stronie wysokich parametrów, kołnierze ze stali węglowej
- b) S1K, JADK3.18, JADK5.36, JADK6.50,

5. Naczynia przeponowe

- a) Naczynia przeponowe dla c.o. o pojemności 25-100l ciśnieniu roboczym 6bar i temp.120 °C
- b) Naczynia przeponowe c.w.u. o pojemności 8-12l

6. Zasobniki CWU

- a) Zbiorniki buforowe CWU o pojemnościach 200-500l w wersji stojącej ze stali emaliowanej, ze świadectwem jakości spełniające wymóg normy DIN4753-1-6. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar, Maksymalna temperatura pracy 95°C., pokryty warstwą izolacji z pianki poliuretanowej o minimalnej grubości 50mm nie zawierającej FCKW. Średnica maksymalna zasobnika wraz z izolacją 800mm.
- b) Podgrzewacz c.w.u. wiszący, z wężownicą o pojemności 50L wyposażony w grzałkę elektryczną o mocy 1500W.

3/ Termin wykonania zamówienia: do **28.02.2022 r.**

4/ Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Leszek Czubak tel. 602665188, email leszek.czubak@ozcsa.pl

Jacek Biały tel. 609242444, email: zakupy@ozcsa.pl

5/ Termin związania ofertą: **30 dni**

6/ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: **26.02.2021.** godz. **11:00** siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57, otwarcie ofert 26.02.2021. godz. 11.10 siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57 oraz oznaczyć na kopercie:

PRZETARG NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW

OFERTA – NIE OTWIERAĆ PRZED: 26.02.2021, godz 11:10

7/ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert:

Cena: 100%

8/ Wskazanie wymaganych dokumentów: oświadczenie o którym mowa w §11 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień (wzór w załączniku)

.....