

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia netto.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego ewentualne zmiany i skutki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego ewentualne zmiany i skutki.

Pytanie nr 5

Z uwagi na fakt, że od miesiąca stycznia do marca mogą wystąpić temperatury ujemne, co może uniemożliwić prace ziemne i poprawne odtworzenie nawierzchni, zwłaszcza asfaltowych, prosimy o zmianę terminu zakończenia prac na 31-05-2022.

Odpowiedź:

Zmiana terminu realizacja zamówienia może ulec zmianie wyłącznie na wniosek wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym, uzasadnieniem przedłużenia wykonania zamówienia może być ujemna temperatura zewnętrzna w okresie od stycznia do marca 2022 r. uniemożliwiająca wykonanie prac ziemnych i poprawne odtworzenie nawierzchni, zwłaszcza asfaltowych.

Pytanie nr 6

Prosimy również o skorygowanie zapisów PFU, z którego wynika, że przedmiot umowy ma być wykonany w 10 miesięcy.

Odpowiedź:

Na uzasadniony wniosek wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym termin wykonania zamówienia może zostać wydłużony.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie że zakres prac związany z:

„3.1.3 Analizy i wskazania możliwości lub braku możliwości pracy sieci w zamkniętym pierścieniu przez rozdzielnię 20-137 pole 2A i 1A na terenie elektrociepłowni Ostrów przy ul. Grunwaldzkiej.

3.1.4. Opracowania oraz analizy sieci pracującej w zamkniętym pierścieniu lub z koniecznym rozdziałem pod kątem obciążeń znamionowych, obciążeń zwarciovych, doboru przekładników prądowych, wpływu istniejącej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW z możliwością jej rozbudowy o kolejne 0,5 MW na pracę zamkniętego lub otwartego pierścienia kablowego, analiza możliwości przyłączenia do sieci kolejnych źródeł wytwórczych i określenie możliwej mocy przyłączeniowej dla źródeł.

3.1.5. Analizy istniejącej infrastruktury sieciowej (rozdzielnice SN w złączach kablowych i stacjach transformatorowych) w zakresie możliwości wyposażenia w telemechanikę wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych.

3.1.6. Opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDn z należącymi do niej urządzeniami i instalacjami po zamknięciu sieci w pierścień ze szczególnym uwzględnieniem pracy sieci w stanach normalnych i awaryjnych.x1”

ma polegać tylko na analizie i Zamawiający nie oczekuje projektu budowlanego, wykonawczego, ani żadnych prac fizycznych dla tego zakresu ?

Odpowiedź:

Zakres prac wymienionych w pkt. 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 ma polegać na wykonaniu analizy technicznej zagadnień w nich zawartych, zakres prac określonych w pkt. 3.1.6 obejmuje wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej OSDn.

Pytanie nr 8

Prosimy o sprecyzowanie ilości, jakiej mocy i gdzie należy dostarczyć agregaty w celu realizacji włączeń w stacji i w złączu SN.

Odpowiedź:

Wyłączenie odbiorców końcowych przyłączonych do złącza SN i stacji transformatorowej SN należy uzgadniać indywidualnie z odbiorcami energii elektrycznej na etapie wykonywania zlecenia przez zleceniobiorcę wybranego w drodze postępowania przetargowego, określając jednocześnie czas pracy agregatu prądotwórczego oraz moc umowną dobraną dla potrzeb odbiorcy końcowego.

Pytanie nr 9

Czy wykonawca ma dowolność w wyborze trasy kabla SN? Czy też konieczne jest stosowanie się do tras określonych w PFU? Z uwagi na istniejącą infrastrukturę zaprojektowanie trasy zgodnie z PFU może nie być możliwe.

Odpowiedź:

Konieczne jest stosowanie się do koncepcji przebiegu linii kablowej SN-15 kV określonej PFU.

Pytanie nr 10

Prosimy o określenie ile należy zastosować rur kanalizacji teletechnicznej i o jakiej średnicy 40 czy 32 mm? Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie ilości studni kablowych lub zasobników zapasu?

Odpowiedź:

Dobór średnicy rur kanalizacji teletechnicznej oraz ich ilość jest między innymi przedmiotem zamówienia i winna być określona w projekcie technicznym.

Pytanie nr 11

Kto będzie ponosił opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym?

Odpowiedź:

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w trakcie realizacji zamówienia ponosi wykonawca, natomiast po wykonaniu zamówienia opłaty za umieszczenie linii kablowej SN-15 kV oraz kanalizacji teletechnicznej w pasie drogowym ponosi inwestor.