

Zak. 1.4

Trójnik preizolowany 45°
2xDN 114,3/200x33,7/90

Łuk preizolowany 90°
2xDN 114,3/200

Włączenie się do istniejącej magistrali
kanalowej 2xDN 400 wraz z montażem
przepustnic AKBW z potrójnym
mimośrodem PN 25 z przyłączem do
wspawania 4xDN 100

Dział odp.		Rodzaj dokumentu		Status		Oznaczenie		Sygn.	
TI	Wskaznik	SOCHIMAT	1	Poz.	1	Poz.	1	1500	1500
Wskaznik		Kierownik techniczny		Zatwierdził		Poz.		Sygn.	
Wskaznik		LESZEK CZUBAK		WARSZ. BOŁACH		Poz.		Sygn.	
OSTRÓW WIELKOPOLSKI		TYTUŁ		PRZŁĄCZENIE CIEPŁOWNICZE		PROF. KALINY 79B		Zmiana	
								10-07-2017	
								1500	
								1500	