

W związku z zapytaniem Oferenta z dnia 22.12.2017r.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy linia kablowa SN zgodnie z pkt. 1.1.1/6 PFU ma być ułożona na całej długości w rurach osłonowych.

ODPOWIEDŹ

Linia kablowa nie musi być ułożona na całej długości w rurach osłonowych. Ilość rur osłonowych powinna wynikać z zatwierdzonego projektu budowlanego oraz z możliwych nienormatywnych zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania.

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie pkt 3.1.4 opisu przedmiotu zamówienia SIWZ. Opisany zakres realizacji zadania w PFU nie obejmuje zasilania projektowanych obiektów Centrum Przesiadkowego, stacji ładowania autobusów i samochodów osobowych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na podstawie regulaminu udzielania zamówień w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym SA. W związku z powyższym nie ma podstaw do wykreślenia punktu 3.1.4 opisu przedmiotu zamówienia SIWZ, który nie jest opisany w PFU.

Pytanie nr 3

Wnosimy o skrócenie okresu związania ofertą do 30 dni lub zmianę sposobu określenia terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie go jako liczby dni/miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pkt 5 SIWZ w zw. z pkt 12 SIWZ- wskazuje termin realizacji poprzez określenie konkretnej daty (data końcowa 30 czerwca 2018 r.) przy jednoczesnym bardzo długim okresie związania ofertą (60 dni)- skraca termin realizacji. Należy wziąć pod uwagę że umowa może zostać podpisana w ostatnim dniu związania ofertą. Składając ofertę wykonawca potencjalnie godzi się na taki skrócony termin realizacji. Zwracam uwagę że po stronie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia na budowę.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający akceptuje propozycję skrócenia okresu związania ofertą do 30 dni.

Pytanie nr 4

Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia z par.4 ust. 5c) projektu umowy poprzez wskazanie iż zapis ten odnosi się wyłącznie do wymagalnych wierzytelności podwykonawców.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie zmienia treści § 4 ust. 5c umowy.

Pytanie nr 5

W związku z treścią par. 10 ust. 5 Umowy wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy w zakresie urządzeń i materiałów, co do których Wykonawca przekazał Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów, zgodnie z par. 10 ust. 5 umowy lub zwolnienie wykonawcy ze zobowiązania do przekazania kart gwarancyjnych (gwarancja na urządzenia wówczas będzie udzielana i wykonywana przez wykonawcę).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający utrzymuje w mocy zapis § 10 ust. 5 umowy.