

Ostrów Wielkopolski dn. 11.08.2017r.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

ul. Wysocka 57

63-400 Ostrów Wielkopolski

nazwa i adres zamawiającego

SIWZ

1/ Tryb udzielenia zamówienia:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

2/ Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę **dwóch** pomp obiegowych w wykonaniu:

- pompa pozioma o korpusie spiralnym, jednostopniowa o wartościach znamionowych i podstawowych wymiarach zgodnych z normą **EN 733**,
- zabudowa na wspólnej ramie podstawy,
- w wykonaniu **procesowym** - sprzęgło z długą tuleją umożliwiające demontaż wkładu pompy bez demontażu silnika,
- osiowy króciec ssący,
- promieniowy króciec tłoczny,
- wał wyposażony w wymienną tuleję osłaniającą wał w obszarze montażu uszczelnienia
- korpus spiralny oraz wirnik z wymiennymi pierścieniami szczelinowymi
- wirnik wyważony dla dopasowania do określonego punktu pracy, co pozwala na oszczędności energii,
- dwa przetworniki ciśnienia fabrycznie zamontowane po stronie ssącej i tłocznej pompy,
- zintegrowany inteligentny przekaźnik ciśnienia z wyświetlaczem LCD (pomiar ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu, różnicy ciśnień i wskazania punktu pracy) wyposażony w interfejs komunikacyjny przeznaczony do wymiany danych z systemem SACADA,
- medium tłoczone - woda gorąca do max temp. 100°C wg VDI 2035,
- wydajność 200,00 m³/h,
- wysokość podnoszenia 95,00 m,

- typ ustawienia - do montażu na płycie fundamentowej,
- króciec tłoczny- ciśnienie nominalne PN 16,
- nominalne ciśnienie dopływu PN 16,
- średnica nominalna króćca po stronie ssącej DN 100,
- króciec tłoczny średnica nominalna DN 80,
- praca z przetwornicą częstotliwości - **łożyska silnika izolowane**,
- moc silnika max. 75 kW,
- ochrona silnika IP55,
- klasa sprawności silnika IE3 wg normy IEC 60034-30,

3/ Termin wykonania zamówienia:

8 tygodni od podpisania umowy

4/ Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Sławomir Jędrzejewski: tel. 515 046 349 , e-mail: elektrocieplognia.jedrzejewski@ozcsa.pl

Waldemar Hadała: tel. 515 046 230 , e-mail: elektrocieplognia.hadala@ozcsa.pl

5/ Termin związania ofertą: **30 dni**

6/ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

złożenie ofert: 25.08.2017r. do godz. 12:00 siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57

otwarcie ofert: 25.08.2017r. godz. 12:10 siedziba OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57

oznaczyć na kopercie:

OFERTA NA DOSTAWĘ DWÓCH POMP OBIEGOWYCH – NIE OTWIERAĆ PRZED:

25.08.2017r. GODZ. 12:10

7/ Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert:

- cena - 90%

- gwarancja - 10%

8/ Wskazanie wymaganych dokumentów w tym obligatoryjnie oświadczenia o którym mowa w §11 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamówień.

9/ Do oferty dołączyć karty katalogowe wraz z charakterystykami hydraulicznymi pomp.