

W związku z zapytaniem Oferentów z dnia 28.09.2018r.

**Pytanie nr 1:**

Uściślenie zakresu przeglądów rocznych..

**Odpowiedź nr 1:**

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że zgodnie z SIWZ ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w zakres przeglądów rocznych wchodzi ART. 62 ust. 1 pkt. 1a i pkt. 1b

**Pytanie nr 2:**

Uściślenie zakresu przeglądów pięcioletnich..

**Odpowiedź nr 2:**

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że zgodnie z SIWZ ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) w zakres przeglądów pięcioletnich wchodzi ART. 62 ust. 1 pkt. 2

1) elementów obiektu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji obiektu,

2/ sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów obiektu, o których mowa w punkcie 2 oraz wszystkie pozostałe elementy budynku, a także estetykę budynku i jego otoczenia.

3/ instalacji: centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku, instalacji gazowych oraz przewodów i kanałów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Jednocześnie informujemy, że pod protokołem z kontroli pięcioletniej oprócz osoby z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, muszą podpisać się osoby z uprawnieniami z branży sanitarnej i elektrycznej.