



## Pytania oferentów i odpowiedzi dla zadania

Projekt oraz wykonanie przyłącza kablowego SN 3x1x240 mm<sup>2</sup> pomiędzy polem nr 1 w istniejącej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej a stacją transformatorową na terenie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanych na działkach 12,13,16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy Wylotowej) o planowanej mocy przyłączeniowej 1500,0 kW wraz z niezbędną infrastrukturą energetyczną.

### Pytanie nr 1

Proszę o uściślenie przebiegu trasy linii kablowej SN wzdłuż ul. Wylotowej na odcinku od rozwidlenia przy GPZ do projektowanej stacji trafo na działce nr. 13.

Wg. PFU trasa przebiega między jezdniami ruchu w kierunku obwodnicy S11.

### Odpowiedź

Trasa linii kablowej SN wzdłuż ul. Wylotowej na odcinku od rozwidlenia przy GPZ do projektowanej stacji trafo na działce nr. 13 przebiega po prawej stronie drogi dojazdowej w kierunku obwodnicy S11.

### Pytanie nr 2

Czy nie było by zasadne aby przewidzieć w ramach tego przetargu zaprojektowanie (bez wykonawstwa) stację transformatorową przy Stadionie miejskim dz. nr 102/2 ul. Paderewskiego. Projekt i wykonanie samego kabla SN do zasilania tej stacji nie daje możliwości „zarezerwowania „miejsca w terenie pod przyszłościową stacją. Skutkiem czego może być przyszłościowy problem lokalizacji stacji w miejscu docelowym.

### Odpowiedź

Projekt budowlany i wykonawczy ma obejmować stację przy ul. Paderewskiego dz. Nr 102/2 zawartą w PFU.

### Pytanie nr 3

Prosimy o sprecyzowanie wartości wadium, różni się ona w zapisie liczbowym w stosunku do słownego. Zgodnie z SIWZ:

11. Wymagania dotyczące wadium

11.1. Każdy Oferent zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

**150.000,00 zł.** Wadium słownie: **siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100.**

### Odpowiedź

Wartość wadium wynosi 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 zł)



#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź

Wysokość kar umownych zgodnie z projektem umowy załączonym do SIWZ.

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyłączy odpowiedzialności stron za utracone korzyści i szkody pośrednie?  
Zamawiający wprowadził limit łącznych kar umownych nie wyższych niż 20% wynagrodzenia brutto.

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie?

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenia łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie.