

Skala: 1:500

STAROSTA OSTROWSKI

(Nazwa materiału zasobu)

P.3017.20 14.3393

(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)

13142
11-09-2019
Z up. STASOV
(Data wykonania kopii)

Marcin Szczepaniak

.....wybiera Główny.....
.....(nie stanowi i pełni funkcji reprezentacyjnej organ)

Odgałęzienie termokurczliwe
sieciowane SXTWP 2xØ160/125

Łącząc z istniejącą siecią
preizolowaną 2xØ88,9/160

Armatura odcinająca preizolowana
2xØ60,3/125 + skrzynki żeliwne

proj. rura DVK 160 - 7m

proj. rura DVK 160 - 12m

proj. kabel YAKXS 4X240 (145m)

proj. rura DVK 160 - 12m

2xØ 48,3/110

2xØ 48,3/110

Pierścień uszczelniający 2xDN110;
Uszczelnienie typu 2xWGC DN110;
Końcówka termokurczliwa 2xØ48,3/110;
Zawory kołnierzowe pełnoprzelotowe
DZT PN16 2xDN40;
Kołnierze DN 40- 4 szt. PN16

Zwężka preizolowana
2xØ60,3/125/48,3/110

