

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w związku z licznymi zapytaniem wprowadza zmiany w SIWZ.

Było:

a) Podział ze względu na moc pomp ciepła w punkcie pracy (**A-7/W55**):

- Od 6 do 8 kW
- Od 8 do 12 kW

Jest:

a) Podział ze względu na moc pomp ciepła w punkcie pracy (**A-7/W55**):

- 6, 8, 10, 12 kW (+/- 10%)
-

Było:

d) SCOP pompy ciepła przy **A7/W55**:

- Minimum 3,25

Jest:

d) COP pompy ciepła przy (**A-7/W55**):

- Minimum 1,55
-

Było:

e) Temperatura na zasilania obiegu grzewczego:

- Minimum 58°C

Jest:

e) Temperatura na zasilaniu obiegu grzewczego:

- 55°C
-

Było:

II. Dodatkowe informacje:

Pompa ciepła musi być wyposażona w dodatkowe grzałki elektryczne w celu zapewnienia mocy nominalnej.

Planowana wielkość zamówienia to 40 sztuk.

Jest:

II. Dodatkowe informacje

Pompa ciepła musi być wyposażona w dodatkowe grzałki elektryczne w celu zapewnienia mocy nominalnej załączane kaskadowo.

Planowana minimalna wielkość zamówienia to 40 sztuk pomp ciepła, kupowanych sukcesywnie w ciągu roku 2020.

Było:

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert cena: 100%

Jest:

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów, oraz sposobu oceny ofert cena: 60%, sprawność pompy ciepła: 20%, gwarancja i serwis: 10% i przeszkolenie załogi: 10%.

Było:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Składanie ofert do dnia 17.02.2020 do godz. 12.00 w siedzibie OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57,

Jest:

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Składanie ofert do dnia 24.02.2020 do godz. 12.00 w siedzibie OZC S.A. Ostrów Wielkopolski. ul. Wysocka 57,
