

Zmiana treści SIWZ oraz Umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ dla zadania:

„Projekt przyłączy kablowych nN-0,4 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi dla budynków wielorodzinnych nr 1, 2, 3, 4, garaży nr 5 oraz wykonanie I Etapu przyłączy wraz z rozdzielnicą kablowo-pomiarową ZKP4 przy ul. Wysockiej w Ostrowie Wlkp.”

W pkt. 2.1.3 SIWZ oraz w § 1 pkt 2.1.3 Umowy jest:

Wielkość mocy przyłączeniowych dla poszczególnych budynków(I i II etap):

- Budynek nr 1 – 102,5 kW
- Budynek nr 2 – 102,5 kW
- Budynek nr 3 – 97,0 kW
- Budynek nr 4 – 132,0 kW
- Garaże – 75kW

W pkt. 2.1.3 SIWZ oraz w § 1 pkt 2.1.3 Umowy powinno być:

Wielkość mocy przyłączeniowych dla poszczególnych budynków(I i II etap):

- Budynek nr 1 – 121,5 kW
- Budynek nr 2 – 116,0 kW
- Budynek nr 3 – 121,0 kW
- Budynek nr 4 – 132,0 kW
- Garaże – 75kW