

Pytanie nr 1

Zgodnie z punktem 2.1.3. wzoru umowy: „OZC SA posiada ww. kabel <XRUHAKXS 1*240RMC 12/20 kV o długości 639 mb (w 3 odcinkach), który należy wykorzystać w przedstawionym przedmiocie zamówienia” , prosimy o informację czy powyższa dostawa inwestorska 639 mb kabla to jest łączna długość kabla dla trzech odcinków łącznie czy jest to długość każdego z tych trzech odcinków ? (czyli łącznie będzie $639 \text{ mb} * 3 = 1917 \text{ mb}$ kabla SN).

Odpowiedź:

OZC SA posiada kabel SN-15kV typ XRUHAKXS 1*240RMC12/20 kV, o łącznej długości 639 mb (w trzech odcinkach o różnej długości), który należy wykorzystać w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy ww. ilość kabla SN jest ilością wystarczającą do budowy linii kablowej SN pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a projektowanym złączem kablowym SN ?

Odpowiedź:

Ilość ta jest niewystarczająca do budowy linii kablowej SN pomiędzy projektowaną stacją transformatorową a projektowanym złączem kablowym SN. Długość linii kablowej zgodnie z PFU: $L = \text{ok. } 0,6 \text{ km} - 0,7 \text{ km}$.

Pytanie nr 3

W związku z dostawą inwestorską kabla SN, prosimy o informację czy Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność gwarancyjną za wbudowany kabel SN ?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność gwarancyjną za wybudowaną linię kablową SN-15kV (wraz z odcinkiem dostarczonym przez OZC) ponosi wykonawca. Informuję, że kabel który dostarcza OZC SA jest nowy i posiada stosowne atesty i certyfikaty.

Pytanie nr 4

Proszę o przedstawienie lokalizacji złącza kablowego dla budynku DPS szkicu z propozycją lokalizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr DEE/723/2020 z dnia 15.07.2020 r. przewidziana lokalizacja złącza kablowo-pomiarowego ZK-P przy projektowanej stacji transformatorowej na terenie przyległym do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Pytanie nr 5

Zgodnie z punktem 3.1.3. SIWZ przy realizacji zadania należy wykorzystać posiadaną przez OZC SA kontenerową stację transformatorową Mzb1pp 20/63-4. Prosimy o potwierdzenie:

a) czy stacja spełnia warunki przedstawione w SIWZ oraz PFU ?

Odpowiedź:

Tak spełnia.

b) czy stacja jest wyposażona transformator, licznik energii oraz telemechanikę ?

Odpowiedź:

Stacja jest wyposażona w transformator, nie jest wyposażona w licznik energii, nie jest wyposażona w telemechanikę.

c) zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz PFU, czy stacja posiada wolne miejsce pod zabudowę co najmniej jednego pola SN ?

Odpowiedź:

Stacja jest już wyposażona w rezerwowe pola liniowe SN.

Pytanie nr 6

Po czyjej stronie jest uruchomienie telemechaniki ?

Odpowiedź:

Uruchomienie telemechaniki jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację na jakim poziomie napięcia będzie przyłączona farma fotowoltaiczna 200 KW ?

Odpowiedź:

Farma będzie przyłączona po stronie nN.

Pytanie nr 8

Jeżeli są wydane, prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych dla farmy fotowoltaicznej 200 KW.

Odpowiedź:

Warunki techniczne przyłączenia zostały wydane i będą udostępnione oferentowi na etapie wykonywania projektu budowlanego po przeprowadzonym przetargu.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wynagrodzenia netto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenia łącznej wysokości kar umownych do 10 % wynagrodzenia netto.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyłączy odpowiedzialność stron za utracone korzyści i szkody pośrednie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyłączy odpowiedzialności stron za utracone korzyści i koszty pośrednie.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadzi do umowy ograniczenia łącznej odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wynagrodzenia netto, z zastrzeżeniem, że ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie

Pytanie nr 12

Prosimy o doprecyzowanie czy w złączu kablowym SN pola liniowe rozdzielnic mają być na wyłącznikach czy na rozłącznikach.

Odpowiedź:

W złączu kablowym SN pola liniowe rozdzielnic mają być wyposażone w wyłączniki.

Pytanie nr 13

Z uwagi na konieczność zabudowy złącza kablowego na istniejącej linii SN, Proszę o informację czy w czasie wykonywania prac przełączających linii SN, wymagane jest zastosowanie agregatu dla odbiorców proszę o podanie mocy zapotrzebowanej czy też możemy ograniczyć się do wyłączenia bez konieczności zasilania odbiorów ?.

Odpowiedź:

Z uwagi na konieczność zabudowy złącza kablowego na istniejącej linii SN-15 kV, należy przewidzieć zasilanie rezerwowe z agregatów dla dwóch odbiorców przemysłowych, jednego budynku wielolokalowego, oraz budynku administracyjnego. Wielkość mocy dla odbiorców przemysłowych i budynku administracyjnego zależna będzie od dnia tygodnia, w którym nastąpi budowa złącza kablowego średniego napięcia SN-15 na istniejącej linii SN

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania Umowy, jeżeli jej wykonywanie dozna przeszkód z przyczyn związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 mimo, że zdarzenie to jest już znane ale nie są znane jego ewentualne zmiany i skutki?

Odpowiedź:

OZC SA nie wydłuży terminu wykonania umowy ze względu na konieczność zasilania obiektu w terminie określonym w umowie przyłączeniowej.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zmieni treść par. 11 ust. 1.2 na następującą: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie robót, od których realizacji odstąpiono. Taką samą karę umowną zapłaci Wykonawcy Zamawiający z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni treści par. 11 ust. 1.2.

Pytanie nr 16

Proszę o informację i potwierdzenie po kogo stronie jest wykonanie zasilania wraz z sterowaniem dla odbioru PV farmy 200kW czy ten zakres jest w zakresie zamawiającego OZC S.A. ?

Odpowiedź:

Zakres zasilania wraz ze sterowaniem dla odbioru farmy PV 200 kW jest w zakresie oferenta (wraz z telemechaniką dla tego zakresu).

Pytanie nr 17

Czy edycja obiektów w systemie dyspozytorskim OZC jest po stronie wykonawcy ?

Odpowiedź:

Edycja obiektów w systemie dyspozytorskim OZC jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Jaka ma być szerokość pasa służebności dla poszczególnych linii kablowych?

Odpowiedź:

Szerokość pasa służebności zależna będzie od roszczeń poszczególnych właścicieli nieruchomości.

Pytanie nr 19

Kto ponosi koszty wypłaty wynagrodzeń i odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu oraz uzyskanie innych form pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane?

Odpowiedź:

Koszty wypłaty wynagrodzeń i odszkodowań za ustanowienie służebności przesyłu oraz uzyskanie innych form pozyskania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane ponosi Zamawiający.

Pytanie nr 20

Kto ponosi koszty dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego dot. ustanowiona służebności przesyłu np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, zaświadczeń z urzędu skarbowego etc.?

Odpowiedź:

Zamawiający ponosi koszty dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego dot. ustanowiona służebności przesyłu.

Pytanie nr 21

Kto ponosi koszty notarialne zawarcia aktu notarialnego?

Odpowiedź:

Zamawiający ponosi koszty notarialne zawarcia aktu notarialnego.

Pytanie nr 22

Na jakiej podstawie będzie ustalana wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu? Czy Zamawiający zamierza zlecić sporządzenie operatów szacunkowych?

Odpowiedź:

Forma ustalania wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu będzie zależna od wymogów właściciela nieruchomości.

Pytanie nr 23

Kto ponosi koszty wynikające z ewentualnych decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew pojedynczych?

Odpowiedź:

Koszty wynikające z ewentualnych decyzji administracyjnych w zakresie wycinki drzew pojedynczych ponosi Wykonawca.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania z powodów formalno - prawnych niezależnych od Wykonawcy - np. w wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych, decyzji/postanowień organów administracji publicznych itp., na które Wykonawca nie ma wpływu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zadania z powodów formalno - prawnych niezależnych od Wykonawcy.